



APARAT	ROZŁĄCZNIK (ISTNIEJĄCY)	ODPŁYWY ISTNIEJĄCE	WYŁ.NADPRAD.SELEKT. 3P-Cs-35A
OZNACZENIE OBOWDU	TG-TGXIV-Z1		TGXV-TBXV.1-Z1
MOC OBOWDU			11.58 kW
TYP PRZEWODU	5xAD25mm ²		5xYLY10mm ²
ODBIORNIK	T-G		TG-XV
	ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.		ZASILANIE DLA WLZ TABLICY BEZPIECZNIK.
PRĄD I _n [A]			18.6
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			90
SPADEK NAPIĘCIA [%]			0.4
DŁUG. PRZEWODU [m]			30

**SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TG-XV.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-08 ark nr 7/9**