



- g TRZY POŁĘDYNCE: PODTYNKOWE GNIAZDA WTYKOWE DATA 10V/16A-250V Z KOLKIEM OCHRONNYM
- c PODWÓJNE: PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE 10V/16A-250V Z KOLKIEM OCHRONNYM

- UWAGI:**
1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODEM V0V-4x3x2 5mm² 1 VDY2x1 5mm² W HOLU GŁÓWNE GĄSICI PRZEWOÓW W KORYTACH KABLOWYCH, POŁĘDYNCE PRZEMODY DO GNIAZD W TYNKU.
 2. PRZEŚCIGA PRZEWOÓW PRZEZ ŚCIANY OSŁONIĆ PRZEPUSTAMI Z RUR STALOWYCH Ø25mm.
 3. GNIAZDA INSTALOWAĆ 0,30m NAD PODŁOGĄ, OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH PODTYNKOWY, ODCZEPY DO POMIESZCZEŃ ŁĄCZYĆ W METALOWYCH PUSZKACH HERMETYCZNYCH Z ZACISKAMI 6mm². METALOWE PUSZKI ODGAŹNIĆ MOCOWAĆ DO KORYT SIATKOWYCH, NA DEBKACH NAPIŚC AĆ OZNAKOWAĆ OBWÓD.
 4. W POMIESZCZENIACH OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY PODTYNKOWY.
 5. STEROWANIE KURTYNA POWIETRZNA W ZAKRESIE DOSTAWCY URZĄDZENIA.

**ZASTOSOWANE TYPY URZĄDZEŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE:
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ URZĄDZENIA INNYCH
PRODUCENTÓW, ALE POD WARUNKIEM ŻE ICH JAKOŚĆ
WYKONANIA I PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ CONAJMNIĘJ
TAKIE SAME JAK WYMIENIONE W PROJEKCIE.**

OPRACOWANIE: ELBUD - PROJEKT MAŁGORZATA SIEDLECKA	DATA: 2016	TYTUŁ: AL. WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL.: 0603 674341
OPRACOWANIE: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI JACEK SIEDLECKI	TYTUŁ: PRZEBUDOWA REJESTRACJI ORAZ WEJŚCIA DO BUDYNKU MCM-WIDZEW W ŁÓDZI AL. PIŁSUDSKIEGO 157 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.	PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI
OPRACOWANIE: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI	TYTUŁ: RZUT PARTERU INSTALACJA GMAZD WTYKOWYCH 230V-AC	PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI

OPRACOWANIE: ELBUD - PROJEKT MAŁGORZATA SIEDLECKA	DATA: 2016	TYTUŁ: AL. WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL.: 0603 674341
OPRACOWANIE: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI JACEK SIEDLECKI	TYTUŁ: PRZEBUDOWA REJESTRACJI ORAZ WEJŚCIA DO BUDYNKU MCM-WIDZEW W ŁÓDZI AL. PIŁSUDSKIEGO 157 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.	PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI
OPRACOWANIE: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI	TYTUŁ: RZUT PARTERU INSTALACJA GMAZD WTYKOWYCH 230V-AC	PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI SIENKOWSKI JACEK SIEDLECKI SIEDLECKI

SKALA: 1:50	NR PROJEKTU: 2016S60-02-01	NR RYSUNKU: 02	WYDANE: 01
NR TŁUMACZENIA: 1	NR TŁUMACZENIA: 2	NR TŁUMACZENIA: 3	NR TŁUMACZENIA: 4
DATA: 2016	DATA: 2016	DATA: 2016	DATA: 2016