



PRZEWODY PO ZA ZAKRESEM RYSUNKU

TRZY POJEDYNCZE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE "DATA" Z KOLKIEM OCHRONNYM

PODWÓJNE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM

PODWÓJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KOLKIEM OCHRONNYM

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDY-z63x2,5mm², PRZEWODY W TYNKU.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY OSŁONIĆ PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR Ø25mm, PRZEPUSTY USZCZELNIĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ PH90.
3. GNIAZDA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH PRZY SYMBOLACH.
4. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W HERMETYCZNYCH PUSZKACH Ø80mm OSADZONYCH W TYNKU.
5. DO TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH WYKONAĆ NOWE WLZ, PRZEWODY WG SCHEMATÓW.

OPRACOWANIE: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROENERGETYKI

PROJAGPOL
JACEK SIEDLECKI

AL. WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL: 603 674341

ODTWARZANIE RYSUNKU W CAŁOŚCI, WZGLĘDNIIE JEJEGO CZĘŚCI, MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW.
RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ NR 83 z dn. 04.02.1994 Dz.U. Nr 24 z 1994r.

OPRACOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	FAZA: MARZEC 2018	Tytuł: PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	FAZA: MARZEC 2018	Tytuł: PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
SPRAWDZIŁ:		

01	03.2018	DO INFORMACJI	JACEK SIEDLECKI elektryk-projektant nr upraw. budowl. 79/699/WL	OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
WYDANIE: DATA:		CEL WYDANIA:				
INWESTOR:		MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI. UL. PIŁSUDSKIEGO 157 92-332 ŁÓDŹ				

SKALA:	NR ZIECZENIA LUB UMOWY	FAZA:	FORMA:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	WYDANIE:
1:100	2018/MCM/W/2018	PB	A3	201817	E-01	01
KOD RYSUNKU:	2018S17E-01	AutCAD 2008LT:	347-35041607			