


ZABEZPIECZENIE DLA WLZ DO TG-VIII

WYMIANA ZABEZPIECZENIA  
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY WYMIENIĆ  
NA ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R303-50  
DO WLZ-1U DOŁOŻYĆ PIĄTĄ ŻYLĘ

ZABEZPIECZENIA DLA WLZ DO TG-XIV TG-XV

WYMIANA ZABEZPIECZEN  
WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE WYMIENIĆ  
NA ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE R303-50  
DO WLZ-16w DOŁOŻYĆ PIĄTĄ ŻYLĘ



01	03.2018	DO INFORMACJI	JACEK SIEDLECKI elektryk-projektant nr upr. bud. 79/89/WL		
WYDANIE: DATA:		CEL WYDANIA:	OPRACOWANIE:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
INWESTOR: <b>MIĘJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "WIDZEW" W ŁODZI.</b> UL. PIŁSUDSKIEGO 157 92-332 ŁÓDŹ					

OPRACOWANIE: PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROENERGETYKI

**PROJAGPOL**  
JACEK SIEDLECKI

AL. WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL: 603 674341

ODTWARZANIE RYSUNKU W CAŁOŚCI, WZGLĘDNIEM JEJEGO CZĘŚCI, MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW.  
RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ NR 83 z dn. 04.02.1994 Dz.U. Nr 24 z 1994r.

OPRACOWAŁ: JACEK SIEDLECKI MARZEC 2018

PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI MARZEC 2018

TYTUŁ: **PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH PORADNI GINEKOLOGICZNEJ, ORTOPEDYCZNEJ, LARYNGOLOGICZNEJ I OULUSTYCZNEJ W BUDYNKU MCM-WIDZEW W ŁODZI UL. PIŁSUDSKIEGO 157**

SPRAWDZIŁ: **ROZDZIELNICA GŁÓWNA TB-G. DODATKOWE WYPOSAŻENIE.**

SKALA:	NR ZIECZENIA LUB UMOCNIENIA	FAZA:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	WYDANIE:
1:10	201817E-01	PBJ	201817	E-07	01
KOD RYSUNKU:	2018S17E-01	Autocad 2008Lit			